

Министерство Российской Федерации  
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий

**Главного управления МЧС России по Республике Дагестан**

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Махачкала ул. Ярагского 124 а т.55-15-46 ф.55-15-46 E-mail: und05dag@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отделение надзорной деятельности и профилактической работы № 2 по г. Буйнакск и  
Буйнакскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по РД**

(наименование органа государственного надзора)

г. Буйнакск ул. Крылова, 20, тел. 2-11-21, E-mail:

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 87/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении  
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по  
предотвращению угрозы возникновения пожара**

*Директору муниципального казенного образовательного учреждения «Эрпелинская средняя обще-  
образовательная школа им.Апашева М.Д.» Устарханову Хочаю Ахмедовичу*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

*Во исполнения распоряжения главного государственного инспектора города Буйнакск и Буйнак-  
ского района Тагирова А.Г. № 87*

*от « 09 » октября 2017 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря  
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с \_\_\_\_ ч \_\_\_\_ мин.*

*« 16 » октября 2017 г. по \_\_\_\_ ч \_\_\_\_ мин. « 10 » ноября 2017 г.*

проведена проверка

*Старшим инспектором ОНД и ПР №2 по г. Буйнакск и Буйнакскому району Гусеновым Динисламо  
Гусеновичем*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных и  
спекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

*Муниципальное казенное образовательное учреждение «Эрпелинская средняя общеобразовательная  
школа им.Апашева М.Д.», с. Эрпели, Буйнакского района*

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с

*директором Устархановым Хочаем Ахмедовичем*

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в  
проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретно места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Отопительные котлы пристроенные впритык к зданию школы перенести на пожаробезопасное расстояние	(п.3 ст.4 Ф.З. № 123, п. 1.8. СНиП П-35-76*)	20.03.2018	
2	Осуществить вывод сигнала автоматической пожарной сигнализации на пульт ближайшего подразделения пожарной охраны	ст. 83 Ф.З. № 123	20.03.2018	
3	Осуществить проверку качества огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений	п.21 ППР РФ ППРФ № 390	20.03.2018	
4	Обеспечить содержание наружных пожарных лестниц (ограждений на крышах (покрытиях)) в исправном состоянии.	Правила противопожарного режима в РФ : п. 24	20.03.2018	
5	Все этажи здания Эрпелинской СОШ обеспечить нормативным количеством огнетушителей	Правила противопожарного режима в РФ : п. 478	20.03.2018	
6	На объекте защиты в остеклении дверей (фрамуг) обычное стекло заменить на армированное.	Правила противопожарного режима в РФ : п/п е) п. 36	20.03.2018	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.



Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в мая 2018 г.  
(квартал, месяц).

*Старший инспектор ОНД и ПР №2 по г. Буйнакск и Буйнакскому району Гусенов Динислам Гусенович*

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

(подпись)

«27» октября 2017г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)



*директор Устарханов Хочай Ахмедович*

(должность, фамилия, инициалы)

«27» октября 2017г.

\* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

**Телефон доверия:**

39-99-99